

Зарегистрирована
Отдел Надзорной деятельности и про-
филактической работы по Усть-
Ордынскому БО и Ольхонскому району

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

« 29 » января 20 21 г.

Регистрационный № 25657444101-70-132

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф-1.1 Муниципального дошкольного
(Функциональное назначение;
образовательного учреждения детский сад № 7 «Колосок»
(полное наименование объекта защиты))

Собственник объекта защиты Муниципальная собственность,
(Указываются организационно-правовая форма

Администрация МО «Эхирит-Булагатский район»

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

Договор от 01.06.2018 г. О закреплении за муниципальным дошкольным образовательным
индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим
учреждением детский сад № 7 «Колосок»,

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

на праве оперативного управления имуществом

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица 1028500599940

Идентификационный номер налогоплательщика 8506006361

Место нахождения объекта защиты 669001, Россия, Иркутская область, Эхирит-Булагатский
район, п. Усть-Ордынский, ул. Микрорайон, 8

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при нали-
чии), которому принадлежит объект защиты 669001, Россия, Иркутская обл, Эхирит-Булагатский
р-н, п. Усть-Ордынский, ул. Микрорайон, 8, тел. 89500949327, эл.адрес: kolocok1981@yandex.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального
ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введен-
ных в эксплуатацию) 1979 г.- ввод в эксплуатацию,

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

класс функциональной опасности не менялся

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ

капитальный ремонт не проводился

по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании

которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | | |
|----------|---|---|--|
| 1. | <u>Характеристика объекта защиты</u> | | |
| | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1.1 | Степень огнестойкости | II | |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности | СП | |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 | |
| 1.4 | Высота здания | 6.40 | |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания | 531,61/ 542,85 | |
| 1.7 | Объем здания | 5714 | |
| 1.8 | Количество этажей | 2 | |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | - | |
| 1.10 | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | - оповещение и управление эвакуацией; - пожарная сигнализация с выводом сигнала на ЧППС2 ПСО ФПС ГУМСС России по Иркутской области | |
| 2. | <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | | |
| 3. | <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00коп. | | |
| 4. | <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | пункты 4.3.-4.13, таблица 1 СП 4.13 130.2013 | выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13 130.2009 | выполняется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | пункты 7.1.8.1 таблица 1 СП 4.13 130.2013 | выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Пункт 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 СП 4.13 130.2013 | выполняется |

| | | | |
|-----|---|--|-------------|
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6 СП 113130.2009 | выполняется |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013 | выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009; пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130.2009 | выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009 | выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. | выполняется |

Настоящая декларация разработана

Мухидаева Л.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

« 28 » января 2021 г.

М. П. (при наличии)

(подпись)

